

Kundeninformation


Displayanzeige Ultraschall-Wasserzähler "HYDRUS" von Diehl Metering

Nach Öffnen des Zählerdeckels erfolgt ein Anzeigetest. Hierbei sind kurzzeitig alle Symbole aktiv.

Um die Batterie zu schonen, deaktiviert sich die Anzeige nach geraumer Zeit. Durch Tastendruck des optischen Tasters (siehe Bild) startet die Anzeige erneut.

Anschließend können untenstehende Anzeigen durch wiederholten Tastendruck abgelesen werden.

Anzeige



Anzeigennummer	Anzeige im Display	Erläuterung
01	0.200 m³	Zählerstand in m³ (drei Nachkommastellen)
02	28.10.2034	Batterielebensdauer (Datum)
03	001.001.001	Softwareversion, abwechselnd mit Prüfsumme der Software
04	0.000 m³/h	Aktueller Durchfluss (m³ pro Stunde)
05	E---,---,---,07	Fehler / Alarme

Alarm-Code

- A1 Rückfluss
- A3 Kein Verbrauch
- A4 Störung / Ausfall der Ultraschall- oder Temperaturmessung
- A5 Leckagealarm
- A6 Niedrige Temperaturen (unter 3°C)
- A7 Luft in der Messstrecke, keine Volumenmessung
- A9 Niedriger Batteriestand